

**Ergänzung zur TAB 2019**  
**Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz (TAB 2019)**

**Verpflichtende Steuerung von Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge**

In kritischen Netzsituationen ist der Netzbetreiber berechtigt, den Stromfluss von Ladeeinrichtungen mit einer Summen-Bemessungsleistung von mehr als 12 kVA je Kundenanlage (Netzanschluss) über eine „Not-AUS“-Steuerungseinheit temporär abzuschalten. Hierzu ist kundenseitig eine technische Einrichtung verpflichtend einzubauen, die das Steuerungssignal des Netzbetreibers empfängt. Entsprechend des Kapitels 10.6.4 der VDE-AR-N 4100 (Stand 04.2019) ist die Wirkleistungssteuerung in der Kundenanlage umzusetzen.

Die technische Umsetzung wird netzbetreiberspezifisch festgelegt.

(Stand 10/2019)

Ebermannstadt, 29. April 2021

Stadtwerke Ebermannstadt  
Versorgungsbetriebe GmbH  
Forchheimer Straße 29  
91320 Ebermannstadt  
Telefon (09194) 7391-0  
Telefax (09194) 7391-23