

Bezugsjahr: 2018

Veröffentlichung von netzrelevanten Daten gem. § 17 (2) StromNZV

§ 17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	10.319	kW
	Lastverlauf	s. Anlage	
§ 17 (2) Nr. 2	Netzverluste	2,81%	
§ 17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	5.495	kW
	Summenlast der Netzverluste	370	kW
§ 17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	5.495	kW
§ 17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	9.703	kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	51.820.720	kWh
§ 17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS (10 bzw. 20 kV)	6.419.504	kWh
	Summe aller Einspeisungen MS/NS (0,4 kV)	6.336.560	kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (0,4 kV)	5.344.727	kWh
§ 17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	1.905.412	kWh
	Preis der Verlustenergie	*	Ct./kWh

* Daten werden z. Zt. noch ermittelt

Stand: 08.07.2019